

Pytanie nr 1:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie kompleksowej wielobranżowej modernizacji sanitariatów - 1 etap realizacji robót. Zakres 1 etapu realizacji robót obejmuje:

- wykonanie kompleksowej wielobranżowej modernizacji sanitariatów w segmencie A, pion 2, o powierzchni użytkowej 41, 54 m²,
- wykonanie kompleksowej wielobranżowej modernizacji sanitariatów w segmencie B, o powierzchni użytkowej 110,18 m².

Proszę o wyjaśnienie różnic pomiędzy pozycjami przedmiaru budowlanego (branża sanitarna) a zestawieniem wyposażenia sanitariatów – rys. 31 do projektu budowlanego, branża architektoniczna.

Różnice:

Oznaczenie	Rodzaj wyposażenia	Pozycja przedmiaru	Ilość z przedmiaru budowlanego	Ilość z zestawienia wyposażenia – rys. 31
mu1	Miska ustępowa wisząca	Poz. 33	24	25
ps1	Pisuar	Poz. 35	8	9
pr1	Przegroda pisuarowa	Poz. 36	3	4
z1	Zestaw podajnik/suszarka/kosz	Poz. 39	10	13
ks1	Kosz na odpady higieniczne i papier	Poz. 40	23	21
s1	Szczotka do mycia wc	Poz. 41	27	26
p1	Podajnik na papier toaletowy	Poz. 42	27	26
d1	Dozownik do mydła wewnętrzny	Poz. 43	27	26
d2	Dozownik do mydła			
pp1	Podajnik do ręczników	Poz. 44	4	5
b1	Brodzik 90x90	-	0	1
kb1	Kabina półokrągła z brodzikiem 80x80 cm	Poz. 46	2	0

ODPOWIEDŹ nr 1 :

Prawidłowe rozliczenie wyposażenia jest podane w zestawieniu wyposażenia na rys. 31 i takie winno być ujęte w ofercie. Odnośnie pozycji d1 i d2 dotyczących dozowników mydła, to rozliczenie powinno być wykonane oddzielnie dla dozownika d1 (19 szt.) i oddzielnie dla dozownika d2 (8 szt.) . W załączeniu przekazujemy poprawiony rysunek nr 31 – poprawiono dla pionu A2 zestawienie w zakresie ilości dozowników d2.