



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W GLIWICACH**

ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice

Znak sprawy: MZ.52800.50.2024.2.MK

Gliwice, 9 października 2024 r.

Egz. nr 2...

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 127) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934 i Dz.U. z 2023 r., poz. 1493) w dniu:

09.10.2024 r.

przez:

- mł. asp. mgr inż. Macieja Kycię – starszego inspektora sztabowego wydziału kontrolno-rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 9460608,**
- mł. ogn. Michaela Wieczorka – starszego technika sztabowego wydziału kontrolno-rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 9107072,**

legitymujących się upoważnieniem NR 131/2024 znak: MZ.52800.50.2024.1.MK z dnia 02.10.2024 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

budynku szkoły, zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Przedwiośnie 2.

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach ul. Przedwiośnie 2 44-119 Gliwice	Iwona Pochopień - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Iwona Pochopień - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach Krystian Hasterok – inspektor ochrony przeciwpożarowej

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych: czynności kontrolno-rozpoznawcze podjęto w związku z zawiadomieniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 z dnia 02.10.2024 r., informującym o zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji ewakuacji w budynku szkoły, zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Przedwiośnie 2.

Handwritten signatures in blue ink.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1) Budynek szkoły, zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Przedwiośnie 2.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel obiektów:

Podmiotem odpowiedzialnym za stan ochrony przeciwpożarowej w budynku szkoły jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice.

2. Charakterystyka pożarowa obiektów:

Przeznaczenie obiektu: szkoła.

Kategoria (ZL I-V/PM): ZLII (częściowo) oraz ZLIII.

powierzchnia zabudowy – 3855 m²,

powierzchnia użytkowa – 8604 m²,

kubatura – 42562 m³,

wysokość – do 12 m (budynek niski „N”),

Budynek składa się z segmentów A, B, C, D, E:

Segment A:

- Piwnica – warsztat konserwatora, magazyny gospodarcze,
- Parter – gabinety Dyrekcji, sekretariat, kuchnia,
- Piętro I – biura szkoły, jadalnia, świetlica,
- Piętro II – biura szkoły, biblioteka szkolna.

Segment B:

- Piwnica – warsztat gospodarczy, pomieszczenia przeznaczona na prowadzenia warsztatów muzycznych,
- Parter – gabinet pielęgniarki, klasy lekcyjne,
- Piętro I – klasy lekcyjne,
- Piętro II – klasy lekcyjne.

Segment C:

- Piwnica – biblioteka pedagogiczna,
- Parter – klasy lekcyjne oraz filia Biblioteki Miejskiej,
- Piętro I – klasy lekcyjne,
- Piętro II – klasy lekcyjne.

Segment D:

- Piwnica – pomieszczenia socjalne oraz gospodarcze,
- Parter – klasy lekcyjne,
- Piętro I – klasy lekcyjne,
- Piętro II – klasy lekcyjne.

Segment E:

- Parter – sala gimnastyczna duża i mała oraz szatnie

Uwagi: Brak.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Okazano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (IBP): tak / nie

Data opracowania/aktualizacji: luty 2021 r. / luty 2023 r.

Osoba aktualizująca (kwalifikacje): Krystian Hasterok – inspektor ochrony przeciwpożarowej (SIOP/54/2022/3/6).

Czy w instrukcji ujęte zostały praktyczne sposoby sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji: tak / nie

Miejsce lokalizacji IBP: sekretariat szkoły.

Uzgodniono z Komendantem Miejskim PSP w Gliwicach zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji: ~~tak~~ / ~~nie~~ / nie dotyczy

Informacje dotyczące praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

Założenia:

Okazano scenariusz sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji: tak / nie

Pracownicy poinformowani o planowanej ewakuacji: tak / nie

Ca *WJ* ² *PH*

Przebieg ewakuacji:

Godzina rozpoczęcia ewakuacji: 8³⁰

Sposób ogłoszenia alarmu: dźwięk dzwonka (trzy krótkie sygnały).

Kierujący akcją ewakuacyjną: Iwona Pochopień – Dyrektor.

Podjęcie przez personel akcji gaśniczej: tak / nie

Kontrola pomieszczeń po ewakuacji: tak / nie

Sposób zachowania się ćwiczących:

- brak zdyscyplinowania osób ewakuujących się: tak / nie

- wystąpienie zjawiska paniki: tak / nie

- realizacja wcześniej ustalonych zadań przez poszczególne osoby funkcyjne: tak / nie

- zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób po zakończeniu ewakuacji: tak / nie

Lokalizacja miejsca zbiórki: boisko szkolne, skwer przed budynkiem.

Oznakowanie miejsca zbiórki: prawidłowe / nieprawidłowe / brak

Na miejscu zbiórki sprawdzono stan osobowy ewakuowanych: tak / nie

Na podstawie czego sprawdzono stan osobowy: Lista obecności.

Czy wszystkie osoby opuściły budynek: tak / nie

Ilość osób ewakuowanych: 288 osób.

Czas przeprowadzonej ewakuacji: 4 minuty.

Uwagi: brak.

4. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Kontrolowany nie wniósł uwag i zastrzeżeń do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2 egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu doręczono kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.

DYREKTOR SZKOŁY
Iwona Pochopień
mgr Iwona Pochopień,

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14
44-119 Gliwice, ul. Przedwiośnie 2
tel. (32) 237 02 88, fax (32) 279 87 66
(5)

Starszy Inspektor Sztabowy Wydziału
Kontrolno - Rozpoznawczego
Maciej Kycia
ml. asp. mgr inż. Maciej Kycia

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

Włodzisław Michael



Gliwice, 9 października 2024 r.

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W GLIWICACH**
ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice

Znak sprawy: MZ.52800.51.2024.2.MK

Egz. nr 2...

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 127) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934 i Dz.U. z 2023 r., poz. 1493) w dniu:

09.10.2024 r.

przez:

- mł. asp. mgr inż. Macieja Kycię – starszego inspektora sztabowego wydziału kontrolno-rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 9460608,**
- mł. ogn. Michaela Wieczorka – starszego technika sztabowego wydziału kontrolno-rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 9107072,**

legitymujących się upoważnieniem NR 132/2024 znak: MZ.52800.51.2024.1.MK z dnia 02.10.2024 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**budynku Szkoły Podstawowej nr 14, zlokalizowanej
w Gliwicach przy ul. Jedności 35.**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach ul. Przedwiośnie 2 44-119 Gliwice	Iwona Pochopień - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Iwona Pochopień - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach Krystian Hasterok – inspektor ochrony przeciwpożarowej

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych: czynności kontrolno-rozpoznawcze podjęto w związku z zawiadomieniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 z dnia 02.10.2024 r., informującym o zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji ewakuacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 14, zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Jedności 35.

Lu WJ P

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1) Budynek Szkoły Podstawowej nr 14, zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Jedności 35.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel obiektów:

Podmiotem odpowiedzialnym za stan ochrony przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach, ul. Przedwośnie 2, 44-119 Gliwice.

2. Charakterystyka pożarowa obiektów:

Przeznaczenie obiektu: przedszkole.

Kategoria (ZL I-V/PM): ZLIII (szkoła podstawowa klasy 1-3) oraz ZLII (trzy oddziały przedszkolne).

powierzchnia użytkowa – 3642 m²,

kubatura – 12179 m³,

wysokość – do 12 m (budynek niski „N”),

ilość kondygnacji nadziemnych – 3,

ilość kondygnacji podziemnych – 1 (częściowe podpiwniczenie).

Uwagi: Brak.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Okazano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (IBP): tak / nie

Data opracowania/aktualizacji: marzec 2021 r / wrzesień 2023 r.

Osoba aktualizująca (kwalifikacje): Krystian Hasterok – inspektor ochrony przeciwpożarowej (SIOP/54/2022/3/6).

Czy w instrukcji ujęte zostały praktyczne sposoby sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji: tak / nie

Miejsce lokalizacji IBP: portiernia szkoły.

Uzgodniono z Komendantem Miejskim PSP w Gliwicach zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji: tak / nie / nie dotyczy

Informacje dotyczące praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

Założenia:

Okazano scenariusz sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji: tak / nie

Pracownicy poinformowani o planowanej ewakuacji: tak / nie

Przebieg ewakuacji:

Godzina rozpoczęcia ewakuacji: 19²⁰

Sposób ogłoszenia alarmu: dźwięk dzwonka ręcznego oraz komunikat słowny.

Kierujący akcją ewakuacyjną: Danuta Szyp – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Podjęcie przez personel akcji gaśniczej: tak / nie

Kontrola pomieszczeń po ewakuacji: tak / nie

Sposób zachowania się ćwiczących:

- brak zdyscyplinowania osób ewakuujących się: tak / nie

- wystąpienie zjawiska paniki: tak / nie

- realizacja wcześniej ustalonych zadań przez poszczególne osoby funkcyjne: tak / nie

- zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób po zakończeniu ewakuacji: tak / nie

Lokalizacja miejsca zbiórki: boisko szkolne.

Oznakowanie miejsca zbiórki: prawidłowe / nieprawidłowe / brak

Na miejscu zbiórki sprawdzono stan osobowy ewakuowanych: tak / nie

luc wll 2

Na podstawie czego sprawdzono stan osobowy: Lista obecności.

Czy wszystkie osoby opuściły budynek: tak / nie

Ilość osób ewakuowanych: 276 osób.

Czas przeprowadzonej ewakuacji: 3 minuty.

Uwagi: brak.

4. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Kontrolowany nie wniósł uwag i zastrzeżeń do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2 egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu doręczono kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.

DYREKTOR SZKOŁY
Iwona Pochopińska
mgr Iwona Pochopińska

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14
44-119 Gliwice, ul. Przedwiośnie 2
tel. (32) 237 02 88, fax (32) 279 87 66
(5)

Starszy Inspektor Sztabowy Wydziału
Kontrolno - Rozpoznawczego
Maciej Kycia
ml. asp. mgr inż. Maciej Kycia

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

Wieczorek Michael



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W GLIWICACH
ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice

Gliwice, 9 października 2024 r.

Znak sprawy: MZ.52800.52.2024.2.MK

Egz. nr 2...

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 127) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934 i Dz.U. z 2023 r., poz. 1493) w dniu:

09.10.2024 r.

przez:

1. mł. asp. mgr inż. Macieja Kycię – starszego inspektora sztabowego wydziału kontrolno-rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 9460608,
2. mł. ogn. Michaela Wieczorka – starszego technika sztabowego wydziału kontrolno-rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 9107072,

legitymujących się upoważnieniem NR 133/2024 znak: MZ.52800.52.2024.1.MK z dnia 02.10.2024 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**budynku Przedszkola Miejskiego nr 22, zlokalizowanego
w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26.**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach ul. Przedwiośnie 2 44-119 Gliwice	Iwona Pochopień - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Iwona Pochopień - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach Aurelia Kobylińska – Wice Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach Krzysztof Hasterok – inspektor ochrony przeciwpożarowej

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych: czynności kontrolno-rozpoznawcze podjęto w związku z zawiadomieniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 z dnia 02.10.2024 r., informującym o zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji ewakuacji

[Handwritten signatures]

w budynku Przedszkole Miejskiego nr 22, zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urzędzeń:

- 1) Budynek Przedszkola Miejskiego nr 22, zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel obiektów:

Podmiotem odpowiedzialnym za stan ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice.

2. Charakterystyka pożarowa obiektów:

Przeznaczenie obiektu: przedszkole.

Kategoria (ZL I-V/PM): ZLII (częściowo) oraz ZLII.

powierzchnia użytkowa – 1035 m²,
kubatura – 2900 m³,
wysokość – ok. 7 m (budynek niski „N”),
ilość kondygnacji nadziemnych – 2,
ilość kondygnacji podziemnych – 1.
Uwagi: Brak.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Okazano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (IBP): tak / nie

Data opracowania: Październik 2023 r.

Osoba aktualizująca (kwalifikacje): Krystian Hasterok – inspektor ochrony przeciwpożarowej (SIOP/54/2022/3/6).

Czy w instrukcji ujęte zostały praktyczne sposoby sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji: tak / nie

Miejsce lokalizacji IBP: sekretariat szkoły.

Uzgodniono z Komendantem Miejskim PSP w Gliwicach zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji: ~~tak / nie~~ / nie dotyczy

Informacje dotyczące praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

Założenia:

Okazano scenariusz sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji: tak / nie

Pracownicy poinformowani o planowanej ewakuacji: tak / nie

Przebieg ewakuacji:

Godzina rozpoczęcia ewakuacji: 11⁰⁰

Sposób ogłoszenia alarmu: dźwięk dzwonka ręczne oraz komunikat słowny.

Kierujący akcją ewakuacyjną: Aurelia Kobylińska – Wice Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14.

Podjęcie przez personel akcji gaśniczej: tak / nie

Kontrola pomieszczeń po ewakuacji: tak / nie

Sposób zachowania się ćwiczących:

- brak zdyscyplinowania osób ewakuujących się: tak / nie

- wystąpienie zjawiska paniki: tak / nie

- realizacja wcześniej ustalonych zadań przez poszczególne osoby funkcyjne: tak / nie

- zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób po zakończeniu ewakuacji: tak / nie

Lokalizacja miejsca zbiórki: plac zabaw.

Handwritten signatures

Oznakowanie miejsca zbiórki: prawidłowe /nieprawidłowe / brak

Na miejscu zbiórki sprawdzono stan osobowy ewakuowanych: tak /nie

Na podstawie czego sprawdzono stan osobowy: Lista obecności.

Czy wszystkie osoby opuściły budynek: tak / nie

Ilość osób ewakuowanych: 110 osób.

Czas przeprowadzonej ewakuacji: 3 minuty.

Uwagi: brak.

4. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Kontrolowany nie wniósł uwag i zastrzeżeń do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2 egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu doręczono kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.

DYREKTOR SZKOŁY
Iwona Fochopleń
mgr Iwona Fochopleń,

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14
44-119 Gliwice, ul. Przedwiośnie 2
tel. (32) 237 02 88, fax (32) 279 87 66
(5)

Starszy Inspektor Sztabowy Wydziału
Kontrolno - Rozpoznawczego
Maciej Kycia
ml. asp. mgr inż. Maciej Kycia

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

Włodzisław Michael